

Merkblatt Installation Feuerwehr-Schlüsseldepot

1. Rechtliche Grundlagen

Die **Brandschutznorm VFK Art. 44 d** sowie die **Richtlinie für die Feuerwehrezufahrten, Bewegungs- und Stellflächen FKS** definieren, welche Gebäude den ungehinderten Zugang für die Feuerwehr gewährleisten müssen.

Gemäss **Weisung GVZ "Alarmübertragung von Brandmelde- und Sprinkleranlagen"** ist der Standort der Schlüsselbox mit der Feuerwehr abzusprechen und in den entsprechenden Feuerwehr-Einsatzplänen einzuzeichnen. Die Anzahl Schlüssel richtet sich nach Gebäudegrösse, mindestens jedoch zwei Schlüssel pro Zugang.

2. Funktion und Abläufe

Das Schlüsselrohrsystem SIBOX enthält einen Zugangszylinder, der nur durch die Feuerwehr Regensdorf geöffnet werden kann. Dieser Schlüssel befindet sich in einer Schlüsselsafe im Feuerwehr-Einsatzfahrzeug. Die Entnahme des Schlüsselbox-Schlüssels am Safe kann nur durch das Kader der Feuerwehr erfolgen. Zeitpunkt, Dauer und Person werden bei der Schlüsselentnahme registriert.

3. Beschaffung

Die Schlüsselbox wird nicht von der Feuerwehr geliefert.

Das hier verwendete Schliesssystem SIBOX kann beim Hersteller Helbling & Co.AG, 8645 Jona oder einer Vertriebsfirma in folgenden Ausführungen bestellt werden:

- SIBOX 48/Z19 mit Vandalenschutz
- SIBOX 48/Z24 mit Vandalen- und Aufbohrschutz
- SIBOX 105/Z10 mit Vandalenschutz für 3 Schlüssel und mehr
- SIBOX 105/Z04 mit Vandalen- und Aufbohrschutz für 3 Schlüssel und mehr

Die Schlüsselbox muss mit einem roten "F" gekennzeichnet sein.

4. Montage und Unterhalt

Einkauf und Montage	Bauherr
Montageort festlegen	Feuerwehr Regensdorf + Bauherr
Unterhalt	Eigentümer

Nach der Installation kann mit der Feuerwehr Regensdorf ein Termin vereinbart werden, um die Objektschlüssel in der Schlüsselbox zu hinterlegen.

Kontakt Feuerwehr Regensdorf:

Lukas Birchmeier
Materialwart
Tel. 044/843 33 11
lukas.birchmeier@regensdorf.ch

Eric Welter
Stabsoffizier
Tel. 044/843 33 12
eric.welter@regensdorf.ch